



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ

ЛЮБЛИНСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ул. Ставропольская, д. 66,
Москва, 109559



Директору ГБУДО г. Москвы «ДМШ
им. А.К. Глазунова»

Филистад Е.С.

ул. Верхние Поля, д. 11, корп. 2, г. Москва,
109382

20.01.2026 № 21-01-2026

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, о пожарной безопасности,
о социальной защите инвалидов

Межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов 3 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве, территориального отдела Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО г. Москвы, МОВО по ЮВАО ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москве» проведена проверка исполнения ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.К. Глазунова» (ИНН: 7723322690), осуществляющим деятельность по адресу: г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 11, корп. 2, требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности, о противодействии терроризму, о социальной защите инвалидов.

На образовательную организацию в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28, пунктом 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», абзацем 2 статьи 11, пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) возложены обязанности по:

созданию безопасных условий обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасных условий воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;

обеспечению соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

обеспечению условий доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг.

Руководители организации в силу абзаца 2 части 2 статьи 37 Федерального

ПМ 0010144

Люблинская межрайонная прокуратура г. Москвы
№ 21-01-2026/Прдп23-26-20450044

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности установлены санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи (далее – Порядок) утверждены приказом Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

В ходе проведения проверки по адресу: г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 11, выявлены нарушения:

санитарно-эпидемиологических требований (абзац 2 статьи 11, статья 24, пункт 1 статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ, пункты 2.4.12, 2.8.9, 2.11.3 СП 2.4.3648-20), а именно: 1) имеются перегоревшие источники искусственного освещения (каб. № 20 – потолочный светильник – 2 шт.; каб. № 19 – потолочный светильник – 1 шт.; каб. № 24 – потолочный светильник – 1 шт.; 2) отсутствует маркировка на уборочном инвентаре (1 этаж туалет для детей (туалет детский для инвалидов) – ведро – 2 шт.), а также отсутствует маркировка на уборочном инвентаре, согласно функциональному назначению (1 этаж общий холл – ведро – 1 шт. с маркировкой «Коридор», швабра – 1 шт. с маркировкой «Коридор»; 2 этаж (рядом с туалетом для детей) – ведро – 1 шт. с маркировкой «Кор.2 этаж», швабра – 1 шт. с маркировкой «Классы»; 1 этаж туалет для детей в комнате для хранения уборочного инвентаря – швабра – 1 шт. с маркировкой «Туалет», ведро – 1 шт. с маркировкой – «Туалет»; 3) хранение уборочного инвентаря осуществляется в доступном для детей месте: 1 этаж общий холл – ведро – 1 шт. с маркировкой «Коридор», швабра – 1 шт. с маркировкой «Коридор»; 2 этаж (рядом с туалетом для детей) – ведро – 1 шт. с маркировкой «Кор.2 этаж», швабра – 1 шт. с маркировкой «Классы»; 1 этаж туалет для детей (туалет детский для инвалидов) – ведро – 2 шт.; 4) на уборочном инвентаре для туалета отсутствует иная маркировка (1 этаж туалет для детей в комнате для хранения уборочного инвентаря – швабра – 1 шт. с маркировкой «Туалет», ведро – 1 шт. с маркировкой – «Туалет»;

требований пожарной безопасности (подпункт «б» пункта 27 Правил), а именно: 1) допущено размещение мебели на путях эвакуации (в коридоре 2-го

этажа);

требований законодательства о социальной защите инвалидов (пункт 6 части 1 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ, подпункт 3 пункта 4 Порядка, подпункт «а» пункта 27 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629), а именно: 1) отсутствует дублирование необходимой для получения услуг звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-линейным и рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 2) отсутствует контрастная маркировка проступей крайних ступеней в виде противоскользящих полос.

Изложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении сотрудниками ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.К. Глазунова» возложенных на них действующим законодательством обязанностей и отсутствии должного контроля за их деятельностью со стороны руководства.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 24, 28 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры.

2. Принять необходимые меры к устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий, им способствующих и недопущению их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в выявленных нарушениях, к установленной законом дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах уведомить Люблинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Межрайонный прокурор



Л.В. Сус